



י"ח באלול תשע"ח  
29 באוגוסט 2018  
5750-1102-2018-009155

נספח א'

**הגדרת רמת סיכון תחנת התדלוק לצורך קביעת אספקת המים הנדרשת**

1. סמן בעיגול את המספר בעמודה המאפיינת את תחנת הדלק הנבדקת וציין את המספר במלבן הניקוד, סה"כ מלבני הניקוד מגדיר את רמת הסיכון.

סוג אחסנה			א.
עילי	תת קרקעי		ניקוד
2	1		<input type="text"/>
סוגי דלקים בשימוש			ב.
משולב (גז + דלק)	גז בלבד	דלק בלבד	ניקוד
3	2	1	<input type="text"/>
אופן תפעול תחנת התדלוק			ג.
לא מאוישת		מאוישת	ניקוד
2		1	<input type="text"/>
מספר עמדות תדלוק			ד.
מעל 14	14 – 7	6 – 1	ניקוד
3	2	1	<input type="text"/>
מרחק מתחנת כיבוי (בשעות העומס)			ה.
מעל 30 דקות	10 – 30 דקות	עד 10 דקות	ניקוד
3	2	1	<input type="text"/>
מיקום תחנת התדלוק			ו.
בתוך מבנה		לא בתוך מבנה	ניקוד
10		1	<input type="text"/>
מרחק ממבנים שכנים (אשר לא משמשים להתכנסות ציבור)			ז.
מעל 15 מ'	7.5 – 15 מ'	פחות מ-7.5 מ'	ניקוד
1	3	5	<input type="text"/>
מרחק מאתר המשמש להתכנסות ציבורית (למעט מקום אספות)			ח.
יותר מ-40 מ'	15 – 40 מ'	פחות מ-15 מ'	ניקוד
1	5	10	<input type="text"/>
			סה"כ ניקוד
			<input type="text"/>



- א. מרחקים מזעריים ממגורים ומוסדות כמצוין בתמ"א 18 - מהווים השלמה לאמור בסעיף 1 א' לעיל:  
"בתחנת תדלוק יהיו צינורות האוורור של המכלים התת-קרקעיים ואי המשאבות במרחק אווירי של:  
(1) 40 מטר לפחות מהבניין הקרוב ביותר הנועד לשימוש למגורים, מלונאות או שימוש דומה כולו או מקצתו, בין שהוא קיים ובין שהקמתו אושרה בתכנית.  
(2) 80 מטר לפחות ממוסד, שהוא בית חולים, מעון לקשישים, מוסד חינוך או נוער וכיוצא באלה, בין שהמוסד קיים ובין שהקמתו אושרה בתכנית כאמור."
- ב. לעניין סעיף 1 ז' לעיל - חנויות נוחות, הממוקמות בתחום תחנת התדלוק, לא ייחשבו כ"מבנים שכנים".
- ג. אתר המשמש להתכנסות ציבורית - בניין או חצר בניין, המיועדים כולם או מקצתם, לשמש להתקהלות של 50 בני אדם או יותר, לאחת המטרות הללו:

22. אולם סנוקר	15. פאב	8. בתי תפילה	1. אולם רב-תכליתי
23. זירת החלקה על קרח	16. מסעדה	9. מוזיאון	2. אולם אספות
24. אולם לוויות	17. מבנה שעשועים, כגון פארק או קרקס קבוע או זמני	10. אולם תערוכות	3. אודיטוריום
25. רציף המתנה לתחבורה ציבורית, אולם המתנה להסעה המונית, מסוף אווירי ומסוף ימי	18. מזח ימי, התחום בשלוש צדדים במים והמשמש לבידור	11. ספריה	4. מועדון חברים
	19. אולם ספורט, מגרש ספורט ומתקן ספורט	12. קולנוע	5. חדר הרצאות
	20. אצטדיון	13. תיאטרון	6. חדר ישיבות
	21. אולם כדורת (באולינג)	14. אולם ריקודים	7. אולם בית המשפט

האתרים הבאים לא יוגדרו כאתרים המשמשים להתכנסות ציבורית:

- (1) מקומות בשטח פתוח, בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים או שאינם זמניים, כגון כיכר עירונית, רחוב, מדרכה, פארק, גן ציבורי, גן לאומי, שמורת טבע וחוף הים.
- (2) חלקי בניין אלה:
- (א) אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים, חינוך, משרדים, בית מלון, מסחר, משרדים ותעשייה.  
(ב) אולם המתנה בבנק או בסניף דואר.  
(ג) מעבר ציבורי משותף בקניון.  
(ד) מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים.
- ד. מרחק מזערי ממקום אספות כמצוין בתקנות התכנון והבניה – מהווה השלמה לאמור בסעיף 1 ח': מקום לאספות יהיה במרחק אשר לא יפחת מ-30 מטר מתחנת התדלוק.